



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY  
W RACIĄŻKU**

Strona internetowa: [www.spzlo-raciazek.pl](http://www.spzlo-raciazek.pl) ; E-mail: [spzlo@spzlo-raciazek.pl](mailto:spzlo@spzlo-raciazek.pl)

Raciążek, dnia 26.07.2021 r.

DA.3426.2.2021

**WYKONAWCY**  
biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art 2 ust.1 pkt 1 oraz art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz.1129) DA.3426.2.2021**

**Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie:**

Przepisy nie dopuszczają do montażu na obecna chwile kotłów innych niż kondensacyjne do mocy 400 kW

Kotły kondensacyjne są tak zbudowane, że skroplony/kondensat przepływa przez kocioł a następnie spływa przez neutralizator do kanalizacji.

Wkłady kominowe muszą być łączone na uszczelki . Jeżeli nie będzie uszczelki woda wytrącona ze spalin wraz z różnymi pierwiastkami będzie dostawała się do szachtu komina i może przeciekać przez ściany.

Jeżeli kominy zostają po kotłach olejowych to nie udzielimy gwarancji na kotły ponieważ wymiennik może ulec zabrudzeniu i uszkodzeniu.

- 1. Czy zamawiający wymaga aby nowe kotły były kondensacyjne czy innego typu?**

**Odpowiedź:**

Kondensacyjne, zgodnie z przepisami.

- 2. Czy obecne wkłady spalinowe są na uszczelkach?**

**Odpowiedź:**

Wkłady kominowe są odpowiednie dla kotłów kondensacyjnych. Powietrze do komory spalania zasysane z pomieszczenia kotłowni.

Z- ca Dyrektora  
ds. leczenia  
lek. med. Wojciech Augustynek  
26.07.21