

Raciążek, dnia 25.11.2022 r.

DA.3426.3.2022

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn. „Remont balkonów budynku C Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico – Opiekuńczego w Raciążku”.

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy blachy mocujące mogą być mniejsze np. 140x100x5

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza blachy mocujące nie mniejsze niż 140x100x5.

2. W opisie są rotule, do rotuli winna być szyba laminat z hartem, czy ktoś się pomylił i myślał o uchwytach?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem profil stalowy do szkła obwodowo jako rotul.

3. Czy rozstaw słupków można zmniejszyć 100-110 cm ?

Odpowiedź: Przy rozstawie słupków należy przyjąć szczegółowy pomiar wynikający z natury rozstawienia filarów.

4. Przestrzeń po między pochwytem (napisane 210, nie może przekroczyć 120 mm)

Odpowiedź: Przestrzeń pomiędzy pochwytem zgodnie z rysunkiem 100 mm.

5. Pochwyt jak mniemam to rura 50x2 ?

Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z rysunkiem, dopuszcza rurę jako pochwyt, nie wyłączając rozwiązań równoważnych w postaci kształtownika.

6. Czy jest możliwość fakturowania częściowego?

Odpowiedź: Nie ma możliwości fakturowania częściowego.

DYREKTOR

inż. Mariusz Zakrzewski