



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY
W RACIĄŻKU

Strona internetowa: www.spzlo-raciazek.pl ; e-mail: spzlo@spzlo-raciazek.pl

Raciążek, dnia 30.05.2023 r.

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia od ulicy Szkolnej”.

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie: Czy Zamawiający może określić obowiązujący wymiar grubości profilu słupka w ogrodzeniu panelowym? W pkt. 6 Opisu technicznego wskazany jest wymiar 60x40x1,5mm, a na rysunku technicznym "słupek 155x6x4cm gr.profilu 4mm".

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania profilu słupka o wymiarach 155x6x4cm gr.profilu 4 mm, zgodnie z rysunkiem technicznym.

DYREKTOR
inż. Mariusz Zakrzewski